

**Информация о показателях надежности и энергетической эффективности объектов  
теплоснабжения  
ООО "Тепловик" п.Железнодорожный**

1. Показатели надежности объектов теплоснабжения

<b>№ п/п</b>	<b>Показатель</b>	<b>2019 год факт</b>
1	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км	0,000
2	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	0,000

2. Показатели энергетической эффективности

<b>№ п/п</b>	<b>Показатель</b>	<b>2019 год факт</b>
1	Удельный расход топлива, кг у.т./Гкал	140,38
2	Отношение величины технологических потерь к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2	2,042
3	Величина технологических потерь, Гкал	1685